

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 13/_____

Астраханский с.о.
Место составления

18.03.2022 г.
Время 15:33

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка** № 13 от 01.03.2022 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**
БИМЖАНОВ РУСТЕМ КАНАТОВИЧ - Главный специалист РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»
БАХМАНОВ МИРАС МАКСУТОВИЧ - Старший инженер РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

4. **Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)**

021040002041, Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Жана-Турмыс отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Жана-Турмыс отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области», АКМОЛИНСКАЯ, АСТРАХАНСКИЙ, Жана-турмыс, Абылай хана (УЛИЦА), 17.

5. **Период проведения проверки** 10.03.2022 - 18.03.2022

6. **За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 3 статьи 152-1 Предпринимательского кодекса) предписываю выполнить следующие мероприятия:**

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Жана-Турмыс отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 28 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В кабинете информатики, химий, биологии, физики установить автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей о пожаре. Основание: пункт

			1-5 ППБ РК № 1077 от 9.10.2014г; срок устранения: 04.07.2022
2	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Убрать мебель (парты) в подвальных помещениях. Основание: подпункт 1 пункта 2-33 ППБ РК № 1077 от 9.10.2014г; срок устранения: 04.07.2022
3	П. 48 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Провести перезарядку средств пожаротушения (огнетушители). Основание: пункт 2-27 ППБ РК от 09.10.2014 г. №1077; срок устранения: 04.07.2022
4	П. 50 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Разработать и утвердить проектно-сметную документацию (детский сад). Основание: пункт 2-24 ППБ РК № 1077 от 9.10.2014г; срок устранения: 04.07.2022
5	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Открыть эвакуационный выход. Основание: пункт 2-44ППБ РК от 09.10.2014 г. №1077; срок устранения: 04.07.2022
6	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Установить световой знак пожарной безопасности «Выход», используемый на путях эвакуации. Основание: пункт 2-43 ППБ РК № 1077 от 9.10.2014г; срок устранения: 04.07.2022
7	П. 76 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В подвальном помещений установить плафоны на светильники. Основание: подпункт 4 пункта 6-4 ППБ РК № 1077 от 9.10.2014г; срок устранения: 04.07.2022
8	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В подвальном помещений устранить скрутки электрических проводов. Основание: подпункт 7 пункта 6-4 Правил пожарной безопасности, утвержденного ППБ РК от 09.10.2014 г. № 1077; срок устранения: 04.07.2022
9	П. 129 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении	Незначительное	Разработать инструкцию по эксплуатации систем и установок пожарной

	объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности		автоматики и инструкции для дежурного персонала. Основание: пункт 2-12 ППБ РК № 1077 от 9.10.2014г; срок устранения: 04.07.2022
10	П. 130 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Незначительное	На объекте, оборудованном системами и установками пожарной автоматики, привести в соответствие техническую документацию. Основание: пункт 2-14 ППБ РК № 1077 от 9.10.2014г; срок устранения: 04.07.2022

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

ознакомлена *Мунусова Д.М.* *Мунусов*

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Бахматов М.М. *БМ*

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), подпись

Толкина *Мунусова Д.М.* *Мунусов*

« 18 » 03 2024 г.

